



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2023 года № 250
г. Курган

Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопасности в Курганской области», в целях повышения уровня пожарной безопасности объектов защиты (зданий) классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Курганской области (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту здравоохранения Курганской области, Департаменту образования и науки Курганской области, Главному управлению социальной защиты населения Курганской области, Управлению культуры Курганской области, Управлению по физической культуре и спорту Курганской области обеспечить дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения Государственной противопожарной службы Курганской области с подведомственных объектов защиты (зданий) классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 в соответствии с Порядком.

3. Департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области организовать прием дублирования сигналов о возникновении пожара в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в пожарных частях Государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Курганской области».

4. Рекомендовать:

1) главам муниципальных образований Курганской области обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделения Государственной противопожарной службы Курганской области с объектов защиты (зданий) муниципальной собственности классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 в соответствии с Порядком;

2) руководителям организаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности принять меры по дублированию сигналов о возникновении пожара в подразделения Государственной противопожарной службы Курганской области с подведомственных объектов защиты (зданий) классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 в соответствии с Порядком;

3) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области:

организовать прием дублирования сигналов о возникновении пожара в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в пожарно-спасательных частях федеральной противопожарной службы, расположенных на территории Курганской области;

оказывать заинтересованным лицам методическую помощь по вопросам дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения Государственной противопожарной службы Курганской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области

В.М. Шумков

Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от 31 августа 2023 года № 250
«Об утверждении Порядка
организации дублирования
сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной
охраны на территории Курганской
области»

**Порядок
организации дублирования сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны на территории Курганской области**

1. Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Курганской области (далее - Порядок) устанавливает механизм организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Курганской области в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее соответственно - дублирование сигналов о возникновении пожара, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

2. Для целей Порядка используются следующие понятия:

1) объект защиты – здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2;

2) прибор пультовой оконечный - техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающее прием извещений о пожаре и неисправностях от прибора объектового оконечного, их преобразование и дальнейшую передачу на автоматизированное рабочее место диспетчера подразделения Государственной противопожарной службы Курганской области.

Прибор пультовой оконечный устанавливается в подразделениях Государственной противопожарной службы Курганской области, имеющих персонал, осуществляющий круглосуточное дежурство;

3) прибор объектовый оконечный - техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемое юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими лицензируемую деятельность, включающую в себя выполнение работ (услуг) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ на объекте защиты, обеспечивающее прием извещений о пожаре и неисправностях от системы пожарной автоматики объекта защиты, передачу принятой информации по каналу связи на прибор пультовой оконечный;

4) система передачи извещений о пожаре - совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в подразделениях Государственной противопожарной службы Курганской области извещений о пожаре на объекте защиты и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта защиты.

Система передачи извещений о пожаре должна состоять из объектовой и пультовой части, а также ретрансляционной сети, образуемой прибором объектовым оконечным и прибором пультовым оконечным самостоятельно или с помощью ретрансляторов. Объектовая часть системы передачи извещений о пожаре должна состоять из прибора объектового оконечного, монтируемого на объекте защиты. Пультовая часть системы передачи извещений о пожаре должна состоять из прибора пультового оконечного и автоматизированного рабочего места диспетчера в подразделениях Государственной противопожарной службы Курганской области;

5) система пожарной автоматики - совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.

3. Система передачи извещений о пожаре должна обеспечивать:

1) прием приборами объектовыми оконечными сигналов о пожаре от системы пожарной сигнализации объекта защиты или иных технических средств системы пожарной автоматики по линиям связи, передачу принимаемой информации по каналу(-ам) связи в автоматическом режиме (без участия человека) на прибор пультовой оконечный с последующей передачей в заданном виде принятой информации на автоматизированное рабочее место диспетчера в подразделениях Государственной противопожарной службы Курганской области;

2) автоматический контроль исправности каналов связи между прибором объектовым оконечным и прибором пультовым оконечным, а также между прибором пультовым оконечным и автоматизированным рабочим местом диспетчера в подразделениях Государственной противопожарной службы Курганской области.

4. В качестве основного канала связи между прибором объектовым оконечным и прибором пультовым оконечным используется радиоканал, организованный в соответствии с действующими нормативными документами по использованию радиочастотного ресурса Российской Федерации, выделенный органам управления, подразделениям и организациям федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы.

5. Дублирование сигналов о возникновении пожара осуществляется автоматически с использованием системы передачи извещений о пожаре в подразделения Государственной противопожарной службы Курганской области.

Прибор объектовый оконечный, установленный на объекте защиты, должен функционально совмещаться с пультовым прибором оконечным, установленным в подразделении Государственной противопожарной службы

Курганской области, с учетом обеспечения управляемости диспетчеризации сигналов, поступающих от объектов защиты.

6. Руководитель объекта защиты обеспечивает вывод сигналов о возникновении пожара на прибор пультовой оконечный, установленный в подразделениях Государственной противопожарной службы Курганской области, в соответствии с частью 7 статьи 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, собственными силами и средствами либо при помощи специализированных организаций, выбранных руководителем объекта защиты в соответствии с действующим законодательством.

7. Виды деятельности, включая монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежат лицензированию в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».